

Objekt: **Trinkwasserkontrolle Balm bei Günsberg**
Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Balm bei Günsberg
Auftrags-Nr. Bachema: 20112475

Probenübersicht

Bachema-Nr.	Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
11469 W	Netzstelle Oberbalmberg 24 Entnahme ab Hahn	03.05.11 / 03.05.11
11470 W	Netzstelle Dorf Busgarage Niederwilstrasse 6 Entnahme ab Hahn	03.05.11 / 03.05.11

Bedingungen Probenahme

03. Mai 2011

Witterung Entnahmetag	regnerisch
Witterung Vortag	allgemein sonnig
Lufttemperatur	9.0 °C
Letzter Niederschlag	30.04.11
Bodenzustand	feucht

Legende zu den Referenzwerten

EW LMB / HyV (F)	Erfahrungswerte für unbelastetes Trinkwasser nach Lebensmittelbuch. / Höchstzulässige Werte für Trinkwasser (Fassung), Verordnung über die hygienisch-mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Räume, Einrichtungen und Personal, Hygieneverordnung (HyV).
HyV (N)	Höchstzulässige Werte für Trinkwasser (Netz), Verordnung über die hygienisch-mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Räume, Einrichtungen und Personal, Hygieneverordnung (HyV).

Abkürzungen

n.n.	nicht nachweisbar
KBE	Kolonie-bildende Einheiten
W	Wasserprobe
F	Feststoffprobe
TS	Trockensubstanz
<	Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
*	Die mit * bezeichneten Analysen fallen nicht in den akkreditierten Bereich der Bachema AG oder sind Fremdmessungen.

Akkreditierung

<p>S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST T SERVICE SUISSE D'ESSAI S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA S SWISS TESTING SERVICE, STS-#: 064</p> <p> Association of Swiss Laboratories Verband Schweizer Laboratorien Association des Laboratoires Suisses Associazione dei Laboratori Svizzeri</p>	<p>Auszugsweise Vervielfältigung der Analysenresultate sind nur mit Genehmigung der Bachema AG gestattet. Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Prüfdaten sind auf Anfrage erhältlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder www.bachema.ch).</p>
--	---

Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt: **Trinkwasserkontrolle Balm bei Günsberg**
Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Balm bei Günsberg
Auftrags-Nr. Bachema: 20112475

Probenbezeichnung	Netzstelle Oberalmberg 24 Entnahme ab Hahn	Netzstelle Dorf Busgarage Niederwilstrasse 6 Entnahme ab Hahn			EW LMB / HyV (F)	HyV (N)
Proben-Nr. Bachema	11469	11470				
Tag der Probenahme	03.05.11	03.05.11				
Entnahmezeit	13:20	13:05				

Feldparameter

Temperatur	°C	11.3	14.9			8-15
------------	----	------	------	--	--	------

Mikrobiologische Untersuchungsparameter

	KBE/mL	5	13			100	300
Aerobe, mesophile Keime	KBE/100 mL	n.n.	n.n.			n.n.	n.n.
<i>Escherichia coli</i>	KBE/100 mL	n.n.	n.n.			n.n.	n.n.
Enterokokken	KBE/100 mL	n.n.	n.n.			n.n.	n.n.
Kurzbeurteilung Bakt. (s. Schlüssel)		Hygienisch einwandfreies Trinkwasser	Hygienisch einwandfreies Trinkwasser				

Bachema AG
Rütistrasse 22
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser, Boden, Abfall)
Akkreditiert nach ISO 17025/STS Nr.064

Schlüssel Kurzbeurteilung Bakteriologie

Hygienisch einwandfreies Trinkwasser

Die untersuchte Wasserprobe entspricht z. Z. der Probenahme den gesetzlichen Anforderungen, die an ein Trinkwasser gestellt werden gemäss Hygieneverordnung (HyV).